

报告编号: TWHJ202511944



防伪码: 083977

检测报告

Test Report

检测类别:

Test category

委托检验

受检单位:

Inspected unit

芜湖埃科泰克动力总成有限公司

委托单位:

Client

芜湖埃科泰克动力总成有限公司

收样日期:

Received date

2025 年 12 月 15 日

报告日期:

Reporting date

2025 年 12 月 23 日

国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司

CTC. (Anhui) Topway Testing Services Co., Ltd

www.ahtvjc.com



报告说明

1. 报告无批准人签字、未加盖检验检测专用章及报告骑缝章，或经涂改均视作无效报告。
2. 本报告基于客户委托的检测项目，本报告仅对本次采样/来样样品检测结果负责。
3. 除客户特别声明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品均不再留样。
4. 未经本机构书面同意，委托人不得擅自使用检测结果进行不当宣传。
5. 未经本机构批准，不得部分复制本报告。
6. 如对检测结果有异议，请于收到报告之日起 7 个工作日内提出，逾期不予受理。



地址：安徽省宣城市经济技术开发区
日新路 18 号

邮编：242000

电话（含区号）：0563-3399308

E-mail: ahtwjc@163.com

转

国检测试控股集团（安徽）拓维检测服务有限公司
检 测 报 告

委托单位	芜湖埃科泰克动力总成有限公司			地址	芜湖市经济技术开发区泰山路 38 号
联系人	郑帼英	电话	13505535527	邮编	/
送样单位	芜湖埃科泰克动力总成有限公司			送样人	郑帼英
收样日期	2025-12-15			测试日期	2025-12-15~2025-12-16
检测项目	化学需氧量;悬浮物				
检测依据	见检测方法一览表				
结论	该样品按照标准检测，检测结果见下页 （检验检测专用章） 签发日期：2025 年 12 月 23 日				
备注	采样日期：2025-12-13 已告知客户偏离情况				

编制:

李如萍

审核:

汪佳虎

签发:

魏丹丹

(授权签字人)

检 测 结 果

样品信息			
样品类别	雨水	样品状态	液体
检测结果			
样品名称	检测项目	实测浓度	单位
★1 二发雨水排放口-1	化学需氧量	34	mg/L
	悬浮物	12	mg/L
★1 二发雨水排放口-2	化学需氧量	30	mg/L
	悬浮物	8	mg/L
★1 二发雨水排放口-3	化学需氧量	37	mg/L
	悬浮物	11	mg/L
★2 三发雨水排放口-1	化学需氧量	33	mg/L
	悬浮物	11	mg/L
★2 三发雨水排放口-2	化学需氧量	45	mg/L
	悬浮物	9	mg/L
★2 三发雨水排放口-3	化学需氧量	42	mg/L
	悬浮物	11	mg/L
备注	所检样品由委托方提供，本机构不对其真实性负责。		

本页完



检 测 仪 器 一 览 表

序号	仪器名称	仪器型号	仪器编号
1	数字滴定器	Titrette 50mL	TW-JCYQ1639-2025
2	电子天平	FA2004	TW-JCYQ399-2018
3	电热鼓风干燥箱	101-3S	TW-JCYQ401-2018

检 测 方 法 一 览 表

序号	检测项目	分析方法及标准号	检出限
1	悬浮物	《水质 悬浮物的测定 重量法》 GB/T 11901-1989	4mg/L
2	化学需氧量	《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐 法》 HJ 828-2017	4mg/L

报告结束

