

报告编号: TWHJ202501182



防伪码: 03e6ae

检测报告

Test Report

检测类别:

Test category

季度检测

项目名称:

Entry name

2025 年一季度雨水监测

委托单位:

Client

芜湖埃科泰克动力总成有限公司

采样日期:

Sampling date

2025 年 03 月 03 日

报告日期:

Reporting date

2025 年 03 月 16 日

国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司

CTC. (Anhui) Topvay Testing Services Co., Ltd

www.ahtwjc.com

检验检测专用章

注意事项:

1. 报告无批准人签字、未加盖检验检测专用章及报告骑缝章，或经涂改均视作无效报告。
2. 样品及样品信息由客户提供，本机构不对客户提供信息的准确性、适当性负责。
3. 该报告检测结果仅对被测物品负责。
4. 未经本机构书面同意，委托人不得擅自使用检测结果进行不当宣传。
5. 未经本机构批准，不得部分复制本报告。
6. 如对检测结果有异议，请于收到报告之日起 7 个工作日内提出，逾期不予受理。



地址：安徽省宣城市经济技术开发区
日新路 18 号
邮编：242000

电话（含区号）：0563-3399308
E-mail: ahtwjc@163.com

国检测试控股集团（安徽）拓维检测服务有限公司

检 测 报 告

委托单位	芜湖埃科泰克动力总成有限公司			地址	芜湖市经济技术开发区泰山路38号
联系人	郑帼英	电话	13505535527	邮编	/
采样单位	国检测试控股集团（安徽）拓维检测服务有限公司			采样人	谢中胜,马俊
检测目的	排污许可证	采样日期	2025-03-03	测试日期	2025-03-03~2025-03-05
检测项目	化学需氧量;悬浮物				
检测依据	见检测方法一览表				
结论	本次检测项目按照标准检测，检测结果见下页 				
备注	/				

编制：蒋志兰 审核：刘作松 签发：魏丹丹 (授权签字人)

水和废水检测结果

样品信息				
样品类别	废水		采样日期	2025-03-03
检测结果				
采样点位		★1 二发雨水排放口	实测浓度	单位
采样时间	样品性状	检测项目		
13:02	浅黄 无气味 浑浊	化学需氧量	42	mg/L
14:42			41	mg/L
15:56			37	mg/L
13:02		悬浮物	197	mg/L
14:42			142	mg/L
15:56			106	mg/L
备注	/			

水和废水检测结果

样品信息				
样品类别	废水		采样日期	2025-03-03
检测结果				
采样点位		★2 三发雨水排放口	实测浓度	单位
采样时间	样品性状	检测项目		
11:27	浅黄 无气味 微浊	化学需氧量	54	mg/L
13:54			47	mg/L
15:30			79	mg/L
11:27		悬浮物	33	mg/L
13:54			32	mg/L
15:30			17	mg/L
备注	/			

本页完



检 测 仪 器 一 览 表

序号	仪器名称	仪器型号	仪器编号
1	便携式风向风速仪	PH-1	TW-JCYQ1216-2023
2	数字滴定器	Titrette 50mL	TW-JCYQ1330-2023
3	数字大气压力表	GY-1030	TW-JCYQ1357-2023
4	电子天平	FA2004	TW-JCYQ399-2018
5	电热鼓风干燥箱	101-3S	TW-JCYQ401-2018
6	数字式温湿度计	GY-2060	WSD-192

检 测 方 法 一 览 表

序号	检测项目	分析方法及标准号	检出限
1	化学需氧量	《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》 HJ 828-2017	4mg/L
2	悬浮物	《水质 悬浮物的测定 重量法》 GB/T 11901-1989	4mg/L

本页完

监测点位示意图



说明：废水监测点 ★

报告结束

